

Số 18/BXD-KHCN  
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN  
06:2010/BXD

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Bệnh viện nội tiết Trung ương

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 11/BVNTTW ngày 08/01/2015 của Bệnh viện nội tiết Trung ương về áp dụng QCVN 06:2010/BXD cho công trình xây mới Bệnh viện Nội tiết TW, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m ... (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD).

Về kiến nghị của Quý Công ty cho công trình xây mới Bệnh viện Nội tiết Trung ương tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội, ngày 13/01/2015 Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có văn bản số 95/PCCC&CNCH-P6 thẩm duyệt về PCCC đối với các giải pháp bổ sung cho buồng thang bộ loại N2 thay thế buồng thang loại N1 và sử dụng thang máy thông thường làm thang máy chữa cháy. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng thống nhất với Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế loại thang bộ N2 thay thế loại thang N1 và sử dụng thang máy thông thường làm thang máy chữa cháy cho dự án công trình nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Công ty nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ./.

Nơi nhận:   
- Như trên;  
- TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);  
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG  
K. X. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN & MT  
PHÓ VỤ TRƯỞNG  
  
★ Trần Hữu Hà