

DÂY CHÁY, CẦU CHÁY		TCVN 184-85
Dây dòng điện	danh định	
Предохранительные	Fuses; Fuse links	
Ряды номинальных токов	Nominal current ratings	Có hiệu lực từ 101.01.1987

1. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 184 - 65

2. Tiêu chuẩn này áp dụng cho dây cháy và cầu cháy làm việc ở điện áp xoay chiều tần số 50 Hz và điện áp một chiều đến 1000 V.

3. Dòng điện danh định của các loại dây cháy phải phù hợp với các trị số cho trong dãy sau : (A)

1	-	-	2	2,5	3,15	4	5	6,3	8	10
-	12,5	16	20	25	31,5	40	50	63	80	100
-	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000

4. Dòng điện danh định của các loại cầu cháy phải phù hợp với các trị số cho trong dãy sau r (A)

6	-	10	16	25	40
63	-	100	160	250	400
630	800	1000			